



МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

Серія ІФ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі ООВ за № **UA.10135.1152-23**

Термін дії з **28 липня 2023р.** до **27 липня 2025р.**

Продукція **листи волокнистоцементні хвилясті**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

**23.65.12-40.00**

код ДКПІ, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ EN 494:2019 "Волокнистоцементні профільовані листи та комплектуючі деталі. Технічні умови та методи випробування". п.п. 5.2.4;5.3.2; 5.3.3; 5.3.4; 5.4.2.**

Виробник продукції **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**

Сертифікат видано **ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, буд. 2, корпус 1, код: 43632293**

Додаткова інформація **листи волокнистоцементні хвилясті, що виготовляються серійно з 28.07.2023р. до 27.07.2025р.. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції проводиться один раз на рік.**

Сертифікат видано Органом з оцінки відповідності **продукції та послуг ДП "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ", м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 127, атестат про акредитацію № 10135 від 31.01.2019р.**

На підставі **протоколу випробувань № 20861-012.ПВ.23 від 12.07.2023р., виданого Випробувальною лабораторією виробництва покрівельних матеріалів ПрАТ "Івано-Франківськцемент", 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н., с. Ямниця, вул. Н. Яремчука, 2, атестат про акредитацію № 20861 від 16.12.2021р. Акт обстеження виробництва №11-2023/21 від 28.07.2023р.**

Заст. керівника

М.П.



підпис

**В.В. Соколовський**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі ООВ за тел. (0342) 53-56-42

№ 11152

**Геометричні розміри та фізико-механічні характеристики  
листів волокнистоцементних хвилястих типу  
NT B1Y 1750x1130**

Найменування розміру	Номинальний розмір листа	Граничне відхилен.
Довжина <b>L</b> , мм	1750	±10
Ширина <b>B</b> , мм	1130	+10 -5
Товщина <b>t</b> , мм	5,8	+0,2 -0,3
Кількість хвиль	8	
Висота хвилі: Рядової <b>h</b> , мм	40	±2
що перекриває <b>h1</b> , мм	40	+4 -5
що перекривається <b>h2</b> , мм	32	+4 -6
Планкове навантаження руйнування, не менше	2500	
Момент згину, Н/м, не менше	40	
Густина, г/см <sup>3</sup> , не менше	1,4	
Водонепроникність, год, не менше	24	
Ударна в'язкість кГс*см/см <sup>2</sup> , не менше	1,5	
Морозостійкість, циклів, не менше,	100	
Залишкова міцність, %, не менше	70	
<p>Гарантійний строк зберігання листів складає 24 місяці від дати виготовлення (згідно ДСТУ Б В.2.7-53:2014, EN 494:2004 ).</p> <p>Гарантійний строк експлуатації листів – не менше 10 років від дати виготовлення за дотримання правил улаштування (згідно ДСТУ Б В.2.7-53:2014)</p> <p>Маркування: на лицеву сторону листа по хвилі, що перекривається, повинне бути нанесено маркування, яке містить – назву підприємства-виробника, умовне позначення виробу (NT B1 1750 x 1130), номер партії. На кожній стопі листів зі сторони хвилі з маркуванням наноситься номер партії (праворуч) і номер стопи (ліворуч)</p>		



Україна  
ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ"  
с. Ямниця, Івано-Франківська обл.  
" 29 " 04 2022р.

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 1  
на відвантажені хвилясті листи  
NT 40/150-8 ВІУ 1750x1130  
ДСТУ Б В.2.7-53:2014 (EN 494:2012)

Відвантажені згідно наряду \_\_\_\_\_ у вагоні № \_\_\_\_\_

Станція призначення \_\_\_\_\_

Дата виготовлення	Номер партії	Кількість листів	Руйнівне навантаження, Н/м, не менше	Момент згину, Нм/м, не менше	Густина, г/см <sup>3</sup> , не менше	Ударна в'язкість, кГс*см/см <sup>2</sup> , не менше	Морозостійкість, (100 циклів)	Водонепроникність (24 години)
07.04.22р	1935	107						
			2500	40	1,40	1,5	Залишкова міцність R <sub>1</sub> >70%	Краплі води відсутні

Випробувальна лабораторія виробництва покрівельних матеріалів ПрАТ "Івано-Франківськцемент" акредитована в НААУ, атестат акредитації зареєстрований в Реєстрі ООВ НААУ на відповідність ДСТУ ISO ІЕС 17025

Начальник лабораторії з КВ та В і ВТК ВІМ

Комірник

